

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

в помещениях общежития Студенческого городка РХТУ им. Д.И. Менделеева

1.1 Настоящая типовая инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии Студенческого городка РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее — инструкция), разработанная в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», устанавливает основные требования пожарной безопасности в общежитии Студенческого городка РХТУ Д.И. Менделеева (далее — Университет).

1.2 Каждый работник университета, а также лицо проживающее или посещающее общежитие Студенческого городка РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – общежитие) обязаны знать и строго исполнять требования настоящей инструкции, не допускать действия, которые могут привести к пожару.

1.3 Все лица, заселяемые в общежитие, должны проходить первичный, повторные инструктажи по пожарной безопасности под подпись в журнале инструктажа правила пожарной безопасности для студентов в общежитии. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, в общежитие не заселяются.

1.4 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несет руководитель студенческого городка, который назначается в установленном порядке ответственным за обеспечение пожарной безопасности в общежитии.

2 Содержание помещений общежития

2.1 Помещения должны постоянно находиться в чистоте и порядке.

2.2 Средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

2.3 Подступы к электрооборудованию, первичным средствам пожаротушения, эвакуационным выходам в общежитии должны быть свободными.

2.4 Двери эвакуационных выходов в общежитии должны открываться в сторону выхода из здания.

2.5 Двери эвакуационных выходов должны запираются только на легкооткрывающиеся запоры.

2.6 Системы противодымной защиты, пожарной автоматики, аварийное освещение, внутренний противопожарный водопровод, аварийные лифты (при наличии) должны систематически проверяться и постоянно находиться в исправном состоянии.

2.7 В здании общежития должны быть на видных местах вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара. Во всех комнатах общежития должны быть вывешены:

2.7.1 Памятка: «О правилах пожарной безопасности»;

2.7.2 Памятка: «О действиях людей на случай возникновения пожара».

2.8 Работники общежития должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте.

2.9 Двери подвальных, чердачных помещений, люки должны быть закрыты на замок. На дверях, люках должна быть информация о месте хранения ключей.

2.10 Установка и подключение любых электрических приборов в общежитии должны быть согласованы с отделом главного энергетика.

3 Запрещается

3.1 Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов и подступы к средствам пожаротушения, электрооборудованию.

3.2 Курить и применять открытый огонь в помещении общежития.

3.3 Пользоваться поврежденными розетками, ответвительными и соединительными коробками и другими электроустановочными изделиями.

3.4 Применять в целях отопления нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы.

3.5 Пользоваться в комнатах общежития электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты.

3.6 Эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

3.7 Подключать нескольких потребителей электроэнергии к одному источнику электропитания.

3.8 Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

3.9 Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

3.10 Допускать соприкосновение электросветильников со сгораемыми конструкциями и горючими материалами.

3.11 Использовать выключатели, штепсельные розетки и т.п. для подвешивания одежды, а также клеить электропровода обоями, пленкой и другими синтетическими и горючими материалами.

3.12 Устранять самостоятельно неисправности в электросетях и электроаппаратуре, вызывающие искрение, короткое замыкание; неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

- 3.13 Производить чистку мебели, ремонтные и реставрационные работы с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (для указанных целей использовать только пожаробезопасные моющие растворы и препараты).
- 3.14 Пользоваться лифтом (при наличии) во время эвакуации из здания в случае возникновения пожара.
- 3.15 Разводить костры, сжигать отходы на территории общежития.
- 3.16 Производить самовольную перепланировку, изменять функциональное назначение помещений общежития.
- 3.17 Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
- 3.18 Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах общежития легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.
- 3.19 Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения общежития для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.
- 3.20 Размещать в лифтовых холлах (при наличии) кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения.
- 3.21 Устраивать в подвалах и цокольных этажах общежития мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.
- 3.22 Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.
- 3.23 Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах общежития кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
- 3.24 Вмешиваться в работу систем противопожарной автоматики, использовать средства противопожарной защиты не по назначению (снимать пожарные извещатели, заклеивать извещатели скотчем и т.д.)

4 Проживающие в общежитии

Проживающие в общежитии обязаны:

- 4.1 Соблюдать правила противопожарного режима в помещениях и на территории университета.
- 4.2 Уходя из комнаты, отключать все электроприборы и освещение.
- 4.3 Ознакомиться с планом эвакуации из здания, а также расположением выходов.
- 4.4 Сообщать администрации обо всех неисправностях электрооборудования, которые могут вызвать пожар.

5. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

5.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **101 (112)**, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность руководство Университета и службу охраны;

5.2. принять по возможности меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;

5.3. по возможности отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию (с помощью дежурного персонала) и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения в случае отсутствия угрозы собственной жизни;

5.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

5.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

Заместитель руководителя университета по ПБ



А.А. Семин